

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, č.p./č.o.: Liberecká 614, 615

PSČ, obec: 46334 Hrádek nad Nisou

K.ú., parcelní č.: , 866


Typ budovy: Bytový dům

Celková energeticky vztažná plocha: 2775,0 m²



KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů
kWh/(m².rok)




Požadavek vyhlášky
na energetickou náročnost

není stanoven

ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

Zemní plyn - 282,0 (93 %)
Elektřina - 21,7 (7 %)



UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

Průměrný součinitel prostupu tepla budovy	0,54 W/(m ² .K)	D
Měrná potřeba tepla na vytápění	67 kWh/(m ² .rok)	
Celková dodaná energie	109 kWh/(m ² .rok)	C
Vytápění	78 kWh/(m ² .rok)	D
Chlazení	-	
Nucené větrání	2 kWh/(m ² .rok)	B
Úprava vlhkosti	-	
Příprava teplé vody	26 kWh/(m ² .rok)	C
Osvětlení	3 kWh/(m ² .rok)	C

Energetický specialista: Ing. Vladislav Bambuch

Osvědčení č.: 1115

Kontakt: prokon@volny.cz

Ev. č. průkazus: 324681..0

Vyhotoveno dne: 14.2.2020

Podpis:

Ing. VLADISLAV BAMBUCH
energetický specialista
1115
www.volny.cz