

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY

Administrativní budova		Hodnocení budovy			
Českomoravská 2408/1a, 190 00 Praha 9, Praha-Libeň		stávající stav	po realizaci doporučení		
Celková podlahová plocha: 19753 m ²					
<p>VELMI ÚSPORNÁ</p> <p>MIMOŘÁDNĚ NEHOSPODÁRNÁ</p>		kWh/m ²	třída EN		
		73,6			
Měrná vypočtená roční spotřeba energie v kWh/m ² rok		73,6	-		
Celková vypočtená roční dodaná energie v GJ		5233,7	-		
Podíl dodané energie připadající na:					
Vytápění	Chlazení	Mechanické větrání	Teplá voda	Osvětlení a el. spotřebiče	Celkem
55,7%	0,0%	2,2%	22,3%	19,9%	100%
Doba platnosti průkazu		1. prosinec 2022			
Průkaz vypracoval		RNDr. Pavel Fikar			
		Osvědčení č.: 871			

Průkaz energetické náročnosti budovy je zpracován pomocí výpočetního nástroje NKN verze 2.066
 Průkaz ENB splňuje požadavky §6a zákona č. 406/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 146/2007 Sb.